




Certificado N° 170970

**ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO
ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO**

Norma de Ensayo:
UNE-EN ISO 140-3:1995.
Medición del aislamiento
acústico en los edificios y de los
elementos de construcción. Parte
3: Medición en laboratorio del
aislamiento acústico al ruido
aéreo de los elementos de
construcción

Empresa	ALUMITRAN , S.A.
	CTRA. N III, KM. 52300 VILLAREJO DE SALVANES. MADRID
Producto	Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha, con cajón de persiana.
Modelo	SERIE: EUROCOR 2005
Dimensiones (AnxAl)	1230 mm X 1480 mm
Material	ALUMINIO
Acrilamiento	4/15/4
Fecha de Ensayo	16/07/2008

Sección



**Índice de Reducción Sonora
Rw (C;C_{tr})**

29 (-1;-3) dB



Oscar Ruiz Chicote
Responsable del Área

Oscar Blanco Navaridas
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 170970.